


LEGENDA	
	PONTO DE LUZ PAREDE (2x4) (2,30 M)
	CAIXA DE LUZ FMD (ELÉTRICA)
	MANGUEIRA 1" LISA (ENTERRADA)
	MANGUEIRA 3/4" LISA
	TOMADA MÉDIA (1,30 M)
	TOMADA BAIXA (30 CM)
	TOMADA ALTA (2,30 M)
	INTERRUPTOR (1,30 M)
	INTERRUPTOR E TOMADA (1,30M)
	PONTO DE TV, INTERNET E TELEFONE (SOBEM ATÉ A LAJE COM ESPERAS PARA CABEAMENTO)
	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

## 7 PROJETO ELÉTRICO

A=603,77m<sup>2</sup>

QUADRO DE CARGAS										TENSÃO 220/380V			
CIRCUITO (Nº)	LÂMPADAS (150W)	LÂMPADAS (40W)	TOMADAS (100VA)	TOMADAS (100VA)	TOMADAS (600VA)	TOTAL (VA)	CORRENTE (A)	TENSÃO (V)	TIPO	PROTEÇÃO		CONDUTOR #mm²	TERRA #mm²
										NÚMERO DE FIOS	CORRENTE NOMINAL		
1	15					1500	6,82	220	DTM	01	15	2x1,50mm²	1x2,50mm²
2			1	1		700	3,18	220	DTM	01	20	2x2,50mm²	1x2,50mm²
3			4	2		1.600	7,27	220	DTM	01	20	2x2,50mm²	1x2,50mm²
4			2	2		1.400	6,36	220	DTM	01	20	2x2,50mm²	1x2,50mm²
5					1	6.800	30,91	220	DTM	01	32	2x10,00mm²	1x6,00mm²
6					1	6.800	30,91	220	DTM	01	32	2x10,00mm²	1x6,00mm²
RESERVA													
RESERVA													
CARGA TOTAL PREVISTA - CD 01						18.800	85,45	220	DR	01	1P-3A	2x16,00mm²	1x10,00mm²



## PROJETO DE FECHAMENTO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA

PROJETO: FACHADA FRONTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Adriana Schenatto CREA 91580-D

Caroline Miola CREA RS244903

PROPRIETÁRIO:

Município de Paim Filho/RS

DATA:

16/05/2022

ESCALA GRÁFICA:

INDICADA

PRANCHA:

7/8